



- \* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده پرده های مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی** ای در لیست بارگذاری شده اند.
- \* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبه به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.
- \* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل پرده های مقاوم در برابر حریق می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- \* رعایت الزامات **بند ۳-۶-۲-۴-۶ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- \* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۲-۱۱-۸-۳ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب پرده های مقاوم در برابر حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵

موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش :

دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱	۱
ساير موانع آتش؛	۰/۷۵	۱	۱
دیوارهای جداگانه آتش؛			
دیوارهای کریدورها؛	۰.۳۳ (۰.۳۳ دقیقه)	۱	۱
ساير دیوارهای جداگانه آتش؛	۰.۳۳ (۰.۳۳ دقیقه)	۰.۵	۰.۵
دیوارهای خارجي؛	۰.۷۵ (۰.۷۵ دقیقه)	۱	۱
	۱.۵	۳	۳
	۱.۵	۲	۲
	۰.۷۵ (۰.۷۵ دقیقه)	۱	۱



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده	
اطمار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	KENT	پوشش گستر قشم	
	VG 455	BHRC	60/120/180	BS EN UL/BSEN13501-2	پرده حریق	۰۲۱-۴۲۷۵۴	شماره تماس	
	VWG 690					۱۴۰۲/۰۶/۰۵	تاریخ اعتبار	
	VG 455		60/120	BS EN	پرده دود	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	تاریخ اعتبار	

آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه ۱۲، پلاک ۱۰۱۲ / WWW.KENTSMOKEANDFIRECURTAINS.COM

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده		
اطمار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	my Air	بستانچی		
	ASB1	APPLUS	60/120/180	EN	پرده حریق	۰۲۱-۵۸۳۹۹۰۰۰	شماره تماس		
	ASB1								

آدرس نماینده: خیابان مفتح جنوبی، مقابل دانشگاه خوارزمی، جنب هتل مینا، پلاک ۸۸ طبقه اول، واحد ۱۴

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						نماینده/ تولید کننده	
اطمار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	دوازه طلایی ساخت و تولید	
	555S-20PU-SW	BHRC	180	EN	پرده حریق / پرده دودبند	۰۲۱-۸۸۳۶۴۰۱	شماره تماس
	555S-20PU-SW+ALU					۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ اعتبار

آدرس نماینده: تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، پلاک ۱۴، طبقه ۱، واحد ۵/۱

محصول فوق ( پرده های مقاوم در برابر حریق و دود ) براساس گزارش و نمونه آزمون مقیاس متوسط توسط متقاضی ( شرکت دوازه طلایی ساخت و تولید ) در مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی مورد آزمون قرار گرفته و صرفاً جهت حمایت از تولید ملی، تامدخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ بر روی سایت سازمان مندرج می باشد. شرکت مکلف است در بازه زمانی تعیین شده نسبت به اخذ گواهینامه فنی و تاییدیه های لازم از مراجع قانونی اقدام و استناد مثبته آن را به سازمان ارائه نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد مثبته و تاییدیه های لازم در مدت مقرر محصول مورد نظر مورد تائید سازمان قرار نخواهد گرفت و مسئولیت آن بر عهده شرکت تولید کننده آن می باشد.
---